

ОТЧЁТ

о проведении объектовой тренировки по отработке действий при угрозе совершения террористического акта в Федеральном государственном унитарном предприятии «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»

В соответствии с приказом от 14 апреля 2025 г. № 01-02-462 «О подготовке и проведении объектовой тренировки по эвакуации работников в Федеральном государственном унитарном предприятии «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» 22 мая 2025 г. проведена объектовая тренировка.

Мероприятие проводилось в соответствии с утверждённым Планом подготовки и проведения объектовой тренировки по действиям в случае террористической опасности.

Количество работников, задействованных в тренировке – 123 человека, так же для проведения тренировки привлекались сотрудники ООО АБ «Символ» и ООО НПП «Элком».

В период подготовительных этапов проводились теоретические занятия со всеми категориями работников, задействованными в проведении тренировки.

По замыслу тренировки в 11:00 получено сообщения о минировании дома по адресу г. Москва, ул. Школьная д. № 28.

Информация о сообщении передана директору Предприятия (через секретаря).

Работниками ООО АБ «Символ» в целях недопущения в опасную зону людей, осуществлено оцепление и обеспечена охрана места происшествия, а также путём нажатия кнопок ИПР (извещатель пожарный ручной) включена автоматическая речевая система оповещения о пожаре.

После срабатывания системы звукового и речевого оповещения о пожаре в 11:00 начата эвакуация работников из зданий занимаемых Предприятием.

Помощниками руководителя тренировки организована эвакуация работников через основные и запасные выходы, а также проверка кабинетов на наличие не эвакуируемых работников.

В 11:05 эвакуация завершена, все работники собрались на месте сбора.

Начальники структурных подразделений произвели подсчёт эвакуированных и заполнили карты учета на месте сбора.

В 11:06 руководителем тренировки приняты доклады от начальников структурных подразделений о количестве эвакуированных работников.

В 11:08 руководителем тренировки объявлено о завершении тренировки.

Эвакуация работников проведена за 5 минут.

Цели и задачи тренировки достигнуты, все работники эвакуировались в нормативное время эвакуации, система автоматической пожарной сигнализации сработала в штатном режиме.

Помощники руководителя тренировки и привлеченные работники ЧОП и ООО НПП «Элком» со своими задачами справились в полной мере.

Подготовлен проект приказа.